

**BỘ XÂY DỰNG**

Số : 471 /BXD-KHCN  
V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ  
Tư vấn kỹ thuật dầu mỏ Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 0127/VPC-CV-KTCN ngày 05/11/2012 về xin phép sử dụng LPG dự án Khách sạn 5 sao Lotte Center Hanoi theo QCVN 06:2010/BXD của Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ tư vấn kỹ thuật dầu mỏ Việt Nam. Sau khi xem xét nội dung công văn và hồ sơ kèm theo, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định tại Mục 4.8: “Trong các tầng hầm và tầng nửa hầm, không cho phép bố trí các gian phòng có sử dụng hoặc lưu giữ các chất khí và chất lỏng cháy cũng như các vật liệu dễ bắt cháy, trừ các trường hợp nói riêng”.

Đối với kiến nghị của Quý Công ty, trong đó có trình bày các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho việc thiết kế hệ thống GAS-LPG tại tầng hầm trong dự án nêu trên, với hệ thống kho gas trung tâm được đặt bên ngoài tòa nhà. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD), phương án cấp khí đốt (GAS) để sử dụng cho tầng hầm chỉ được chấp thuận khi luận chứng kỹ thuật đảm bảo an toàn rò rỉ khí ga, an toàn phòng chống cháy nổ... được sự thẩm duyệt của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Quý Công ty được biết và thực hiện./.

*Noi nhận:*

- Như trên;
- TT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Lưu VT, KHCN.

